

Код пробы в ИЛЦ: 2734.15.1.21


Дата проведения исследований: с 12.10.2021 13:10:00 по 14.10.2021


**РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:**

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические</b>				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ (37+-1 грд.С)	КОЕ в 1см3	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ В 100 см3	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

**Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:**

Примечание: \* Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Сиюхова З.Е.

Лицо, ответственное за проведение исследований:  Емыкова Д.Н.

Конец протокола